

	LIRA LIGHTING OVER READY OP42 W, 3000 K, 5500lm, 42 W EVG lámpatest
	LIRA LIGHTING OVER READY OP42 W, 3000 K, 5500lm 42 W lámpatest szabályozható DALI előtéttel
	LIRA LIGHTING MEDIO READY MP 8000lm 3000K, 55.0 W lámpatest
	LIRA LIGHTING ROUND SM 650 LED 7000lm 3000K EVG 50.0 W lámpatest
	LIRA LIGHTING ROUND SM 450 LED 5500lm 3000K, 38.0 W lámpatest
	LIRA LIGHTING ROUND SM 395 LED 4400lm 3000K 31.0 W lámpatest
	SYLVANIA SYLCIRCLE 24W 1500lm 24 W IP44 lámpatest
	SYLVANIA START BULKHEAD LED IP65 OVAL 1825 lm; 23 W IP65 lámpatest
	SYLVANIA START BULKHEAD LED IP65 OVAL 1450 lm; 18 W IP65 lámpatest
	BAERO Ontero ID Flood 40W 4200 lm; 3000K 3F-ú sínre szerelhető adapterrel szürke lámpatest
	BAERO Ontero ID MEDIUM 40W 4060 lm; 3000K 3F-ú sínre szerelhető adapterrel szürke lámpatest
	BAERO Ontero ID Spot 40W 3000K 4140 lm 3F-ú sínre szerelhető adapterrel, szürke lámpatest
	BAERO Ontero ID WallWash 20 W, 3000K, 2700 lm 3F-ú sínre szerelhető adapterrel, szürke lámpatest
	iGuzzini View Opti Linear WW, 33W 3000lm - 3000K lámpatest falra szerelhető adapterrel
	LIRA LIGHTING THIN MINI 9.0 W, 3000K, 619 lm falra szerelhető adapterrel, szürke lámpatest
	BAERO Ontero ID 830 Flood 23W, 2890 lm, 3000K) fali adapterrel, szürke lámpatest
	ARES Meni LED 18 W, 3000K, 1093 lm, IP65 lámpatest szürke színben 2,5 m-en indirekt világításként
	ETAP K1R112/3 ELZONDER biztonsági lámpatest
	ETAP K1R122/3 ELZONDER biztonsági lámpatest
	ETAP K1R112/6 ELZONDER biztonsági lámpatest
	SALITECH PRISMA OK1L 3 W 1h áthidalási idejű IP65 készenléti oldalfali kijárat mutató lámpa
	SALITECH PRISMA OK1L 3 W 1h áthidalási idejű IP65 készenléti mennyezeti kijárat mutató lámpa
	ARES TAU TUBE LED 3000K, 589 lm; 15.0 W lámpatest
	VIZULO OWL 80 W LED L15 fényvető 100W, 4000 K, 15099 lm, IP66
	VIZULO OWL 128 W LED L13 fényvető 146W, 4000 K, 21423 lm, IP66
	VIZULO OWL 160 W LED L13 fényvető 190W, 4000 K, 28016 lm, IP66
	VIZULO OWL 80 W LED L35 fényvető 85W, 4000 K, 11307 lm, IP66
	Meglévő gömb falikar E27 LED fényforrással
	Meglévő hármás gyertya falikar LED fényforrással
	Meglévő hármás gyertya álló lámpa oltáron LED fényforrással
	Meglévő gyertya falikar LED fényforrással
	Meglévő falikar oltáron LED fényforrással
	Meglévő örökmécses
	VALENA 1P süllyesztett kapcsoló
	VALENA 2P süllyesztett kapcsoló
	VALENA süllyesztett kétáramkörös kapcsoló
	VALENA 2P süllyesztett kapcsoló IP44
	VALENA 1P süllyesztett nyomó
	VALENA alternatív süllyesztett kapcsoló
	VALENA 2P+f süllyesztett dugaszolóaljzat
	VALENA 2P+f süllyesztett dugaszolóaljzat IP44

	VALENA süllyesztett informatikai csatlakozó
	VALENA süllyesztett antenna csatlakozó
	KKM0-6002 tip. leválasztó kapcsoló
	Tokozott motorvédő kapcsoló elszívó ventilátorhoz
	Gépész terv szerinti fűtés szabályzó
	Gépész terv szerinti rf zóna szabályzó
	Gépész terv szerinti rf termosztát
	Gépész terv szerinti fordulatszám szabályzó
	Gépész terv szerinti ventilátor
	DALI MCU vezérlő
	V-12 rajz szerinti CST/DC csatlakozó doboz
	V-12 rajz szerinti CST/AC csatlakozó doboz
	V-12 rajz szerinti inverter oldalfalon rögzítve
	Kábelt TV központ
	Informatika központ
	Áthelyezett vagyonvédelmi központ
	Áthelyezett kamerás megfigyelő központ
	Húzókapcsolós nyomógomb süllyesztett (ELSO SIGMA)
	Nyugtázó nyomógomb süllyesztett (ELSO SIGMA)
	Mozgáskorlátozott segélyhívó (ELSO SIGMA)
	Külső hőmérséklet érzékelő, kazán tartozék
	Szolári vezetékek
	Áramköri vezetékek kábeljel rajz szerinti típussal
	antenna vezeték nyomvonala
	Informatikai vezeték nyomvonala
	Háromfázisú sín világításhoz
	3 m-es rúdföldelő
	Hangsugárzó oldalfalon kivitelezéskor pontosított helyen
	4-es fali mikrofon csatlakozó (4 db LYCY 2x0,5 vezeték végponttal)
	2-es fali mikrofon csatlakozó (2 db LYCY 2x0,75 vezeték végponttal)
	lap antenna szószék fölött 2 db

Szerelési magasságok: Kapcsolók: 1 m  
Dugaljak: 0,3 m

**BET-VILL**  
Tervező és Szolgáltató Kft.  
1094 Budapest,  
Tűzoltó u. 71-75. 3/12.  
Th.: 3100 Salgótarján, Szeder  
köz 12. tel/fax: 32/420166  
e.mail:bodocs.peter@chello.hu

Munka megnevezése:	Szent József Plébániatemplom és Rendház 3100 Salgótarján, Acélgyári út 1-3. hrsz.:3556 Felújítás épületvillamos termunkarész
Megrendelő:	Timpanon Architekt Kft. 3154 Szuha, Kossuth út 42.
Rajz megnevezése:	Jelmagyarázat
Tervező:	Bodócs Péter V-12-0001
Rajzoló:	

Munkaszám:	BV20/2017
Dátum:	2017.10.06.
Méretarány:	1:50
Rajzszám:	V - 14